


п.Котчиха

15 апреля 2024г.	Водонапорная башня	pH – 8,6 ± 0,2 при норме 6 - 9	Общая минерализация (сухой остаток) 176 при норме 1000	Перманганатная окисляемость 0,96 при норме 5	Железо 0,75 ± 0,19 При норме 0,3	Жесткость 0,68 при норме 7	
	Профсоюзная д.15	8,9	193	1,12	Железо 0,75 ± 0,19 При норме 0,3	0,73	
	Комсомольская д.19	8,6	186	0,880,92	Железо 0,66 ± 0,17 При норме 0,3	0,70	
16 апреля 2024	Профсоюзная д.15	Мутность по формазину 11,4 ± 2,3 при норме не более 2,6	Цветность 16,3 _ при норме не более 20		Железо < 0,1 при норме не более 0,3	Запах при 20°C-1 60°C-1 при норме не более 2	Микробиология Энтерококки, Escherichia coli. колифаги, ОКБ – не обнаружено при нормативе отсутствии. ОМЧ(37±1,0)°C -0, при нормативе не более 50.
	Комсомольская д.19	Мутность по формазину 9,5 ± 1,9 при норме не более 2,6	Цветность 15,7 _ при норме не более 20		Железо < 0,1 при норме не более 0,3	Запах при 20°C-1 60°C-1 при норме не более 2	Микробиология Энтерококки, Escherichia coli. колифаги, ОКБ – не обнаружено при нормативе отсутствии. ОМЧ(37±1,0)°C -0, при нормативе не более 50.
	Водонапорная башня	Мутность по формазину 9,5 ± 1,9 при норме не более 2,6	Цветность 16,3 _ при норме не более 20		Железо < 0,1 при норме не более 0,3	Запах при 20°C-1 60°C-1 при норме не более 2	Микробиология Энтерококки, Escherichia coli. колифаги, ОКБ – не обнаружено при нормативе отсутствии. ОМЧ(37±1,0)°C -0, при нормативе не более 50.

Директор МУП ЖКХ
«Песковский коммунальник»



/А.В.Бисеров/